VILLE DE LYON

Direction de l'Ecologie Urbaine

RESULTATS D'ANALYSES DE L'EAU DE DISTRIBUTION

Arrondissement 1 **août-19**

NOMBRE DE PRELEVEMENTS EFFECTUES SUR L'ARRONDISSEMENT : 3

CHIMIE

	MOYENNE SUR L'ARRONDISSEMENT	LIMITE DE QUALITE	REFERENCE DE QUALITE	UNITES
Turbidité	0,88		< 2	NFU
pH	7,63		6,5 à 9	Unité pH
Conductivité	330		180 à 1000	µS/cm à 20 °C
Température	23,77		< 25	°C
Chlore libre	0,08			mg/l
Chlore total	0,11			mg/l
Valeurs de la dernière mesure détaillée, faite en juillet 2019 :				
Nitrites	<0,02	0,5		mg/l
Cuivre	0,092	2	1	mg/l
Antimoine	<1	5		µg/l
Fer total	15		200	µg/l
Nickel	<5	20		µg/l
Plomb	6	10		µg/l
Somme THM	11,53	100		µg/l
4 HAP	<0,005	0,1		µg/l

Pesticides organochlorés, Polychlorobiphényles (PCB), Pesticides azotés, Pesticides polycycliques sont en concentrations inférieures aux limites de qualité définies au code de la Santé Publique, art. R 1321-1 et suivants.

MICROBIOLOGIE

GERMES	REFERENCES et LIMITES de QUALITE	CONCLUSION
Bactéries coliformes	0/100 ml	**Le dosage**
Escherichia coli	0/100 ml	**est CONFORME**
Entérocoques	0/100 ml	**à la législation**

Aucun prélèvement n'a présenté de valeur supérieure à celles du Code de la Santé Publique
(Arrêté du 11 janvier 2007 - annexe 1)

RESULTATS CONFORMES A LA LEGISLATION DES EAUX POTABLES

VILLE DE LYON

Direction de l'Ecologie Urbaine

RESULTATS D'ANALYSES DE L'EAU DE DISTRIBUTION

Arrondissement **2** **août-19**

NOMBRE DE PRELEVEMENTS EFFECTUES SUR L'ARRONDISSEMENT : 3

CHIMIE

	MOYENNE SUR L'ARRONDISSEMENT	LIMITE DE QUALITE	REFERENCE DE QUALITE	UNITES
Turbidité	0,54		< 2	NFU
pH	7,40		6,5 à 9	Unité pH
Conductivité	321		180 à 1000	µS/cm à 20 °C
Température	24,03		< 25	°C
Chlore libre	0,08			mg/l
Chlore total	0,10			mg/l
Valeurs de la dernière mesure détaillée, faite en avril 2019 :				
Nitrites	<0,02	0,5		mg/l
Cuivre	0,023	2	1	mg/l
Antimoine	<1	5		µg/l
Fer total	12		200	µg/l
Nickel	<5	20		µg/l
Plomb	<2	10		µg/l
Somme THM	11,78	100		µg/l
4 HAP	<0,005	0,1		µg/l

Pesticides organochlorés, Polychlorobiphényles (PCB), Pesticides azotés, Pesticides polycycliques sont en concentrations inférieures aux limites de qualité définies au code de la Santé Publique, art. R 1321-1 et suivants.

MICROBIOLOGIE

GERMES	REFERENCES et LIMITES de QUALITE	CONCLUSION
Bactéries coliformes	0/100 ml	**Le dosage**
Escherichia coli	0/100 ml	**est CONFORME**
Entérocoques	0/100 ml	**à la législation**

Aucun prélèvement n'a présenté de valeur supérieure à celles du Code de la Santé Publique
(Arrêté du 11 janvier 2007 - annexe 1)

RESULTATS CONFORMES A LA LEGISLATION DES EAUX POTABLES

VILLE DE LYON

Direction de l'Ecologie Urbaine

RESULTATS D'ANALYSES DE L'EAU DE DISTRIBUTION

Arrondissement 3 **août-19**

NOMBRE DE PRELEVEMENTS EFFECTUES SUR L'ARRONDISSEMENT : 9

CHIMIE

	MOYENNE SUR L'ARRONDISSEMENT	LIMITE DE QUALITE	REFERENCE DE QUALITE	UNITES
Turbidité	0,27		< 2	NFU
pH	7,49		6,5 à 9	Unité pH
Conductivité	338		180 à 1000	µS/cm à 20 °C
Température	23,54		< 25	°C
Chlore libre	0,09			mg/l
Chlore total	0,11			mg/l
Valeurs de la dernière mesure détaillée, faite en juin 2019 :				
Nitrites	<0,02	0,5		mg/l
Cuivre	0,086	2	1	mg/l
Antimoine	<1	5		µg/l
Fer total	<10		200	µg/l
Nickel	<5	20		µg/l
Plomb	<2	10		µg/l
Somme THM	8,4	100		µg/l
4 HAP	<0,005	0,1		µg/l

Pesticides organochlorés, Polychlorobiphényles (PCB), Pesticides azotés, Pesticides polycycliques sont en concentrations inférieures aux limites de qualité définies au code de la Santé Publique, art. R 1321-1 et suivants.

MICROBIOLOGIE

GERMES	REFERENCES et LIMITES de QUALITE	CONCLUSION
Bactéries coliformes	0/100 ml	**Le dosage**
Escherichia coli	0/100 ml	**est CONFORME**
Entérocoques	0/100 ml	**à la législation**

Aucun prélèvement n'a présenté de valeur supérieure à celles du Code de la Santé Publique
(Arrêté du 11 janvier 2007 - annexe 1)

RESULTATS CONFORMES A LA LEGISLATION DES EAUX POTABLES

VILLE DE LYON

Direction de l'Ecologie Urbaine

RESULTATS D'ANALYSES DE L'EAU DE DISTRIBUTION

Arrondissement 4 **août-19**

NOMBRE DE PRELEVEMENTS EFFECTUES SUR L'ARRONDISSEMENT : 3

CHIMIE

	MOYENNE SUR L'ARRONDISSEMENT	LIMITE DE QUALITE	REFERENCE DE QUALITE	UNITES
Turbidité	0,17		< 2	NFU
pH	7,63		6,5 à 9	Unité pH
Conductivité	310		180 à 1000	µS/cm à 20 °C
Température	24,43		< 25	°C
Chlore libre	0,06			mg/l
Chlore total	0,08			mg/l
Valeurs de la dernière mesure détaillée, faite en mai 2019 :				
Nitrites	<0,02	0,5		mg/l
Cuivre	0,035	2	1	mg/l
Antimoine	<1	5		µg/l
Fer total	14		200	µg/l
Nickel	<5	20		µg/l
Plomb	<2	10		µg/l
Somme THM	6,98	100		µg/l
4 HAP	<0,005	0,1		µg/l

Pesticides organochlorés, Polychlorobiphényles (PCB), Pesticides azotés, Pesticides polycycliques sont en concentrations inférieures aux limites de qualité définies au code de la Santé Publique, art. R 1321-1 et suivants.

MICROBIOLOGIE

GERMES	REFERENCES et LIMITES de QUALITE	CONCLUSION
Bactéries coliformes	0/100 ml	**Le dosage**
Escherichia coli	0/100 ml	**est CONFORME**
Entérocoques	0/100 ml	**à la législation**

Aucun prélèvement n'a présenté de valeur supérieure à celles du Code de la Santé Publique
(Arrêté du 11 janvier 2007 - annexe 1)

RESULTATS CONFORMES A LA LEGISLATION DES EAUX POTABLES

VILLE DE LYON

Direction de l'Ecologie Urbaine

RESULTATS D'ANALYSES DE L'EAU DE DISTRIBUTION

Arrondissement **5** **août-19**

NOMBRE DE PRELEVEMENTS EFFECTUES SUR L'ARRONDISSEMENT : 4

CHIMIE

	MOYENNE SUR L'ARRONDISSEMENT	LIMITE DE QUALITE	REFERENCE DE QUALITE	UNITES
Turbidité	0,19		< 2	NFU
pH	7,63		6,5 à 9	Unité pH
Conductivité	321		180 à 1000	µS/cm à 20 °C
Température	23,20		< 25	°C
Chlore libre	0,14			mg/l
Chlore total	0,18			mg/l
Valeurs de la dernière mesure détaillée, faite en mars 2019 :				
Nitrites	<0,02	0,5		mg/l
Cuivre	0,111	2	1	mg/l
Antimoine	<1	5		µg/l
Fer total	24		200	µg/l
Nickel	<5	20		µg/l
Plomb	<2	10		µg/l
Somme THM	12,4	100		µg/l
4 HAP	<0,005	0,1		µg/l

Pesticides organochlorés, Polychlorobiphényles (PCB), Pesticides azotés, Pesticides polycycliques sont en concentrations inférieures aux limites de qualité définies au code de la Santé Publique, art. R 1321-1 et suivants.

MICROBIOLOGIE

GERMES	REFERENCES et LIMITES de QUALITE	CONCLUSION
Bactéries coliformes	0/100 ml	**Le dosage**
Escherichia coli	0/100 ml	**est CONFORME**
Entérocoques	0/100 ml	**à la législation**

Aucun prélèvement n'a présenté de valeur supérieure à celles du Code de la Santé Publique
(Arrêté du 11 janvier 2007 - annexe 1)

RESULTATS CONFORMES A LA LEGISLATION DES EAUX POTABLES

VILLE DE LYON

Direction de l'Ecologie Urbaine

RESULTATS D'ANALYSES DE L'EAU DE DISTRIBUTION

Arrondissement 6 **août-19**

NOMBRE DE PRELEVEMENTS EFFECTUES SUR L'ARRONDISSEMENT : 4

CHIMIE

	MOYENNE SUR L'ARRONDISSEMENT	LIMITE DE QUALITE	REFERENCE DE QUALITE	UNITES
Turbidité	0,35		< 2	NFU
pH	7,58		6,5 à 9	Unité pH
Conductivité	335		180 à 1000	µS/cm à 20 °C
Température	22,20		< 25	°C
Chlore libre	0,07			mg/l
Chlore total	0,08			mg/l
Valeurs de la dernière mesure détaillée, faite en août 2019 :				
Nitrites	<0,02	0,5		mg/l
Cuivre	0,159	2	1	mg/l
Antimoine	<1	5		µg/l
Fer total	11		200	µg/l
Nickel	<5	20		µg/l
Plomb	<2	10		µg/l
Somme THM	11,56	100		µg/l
4 HAP	<0,005	0,1		µg/l

Pesticides organochlorés, Polychlorobiphényles (PCB), Pesticides azotés, Pesticides polycycliques sont en concentrations inférieures aux limites de qualité définies au code de la Santé Publique, art. R 1321-1 et suivants.

MICROBIOLOGIE

GERMES	REFERENCES et LIMITES de QUALITE	CONCLUSION
Bactéries coliformes	0/100 ml	**Le dosage est CONFORME à la législation**
Escherichia coli	0/100 ml	
Entérocoques	0/100 ml	

Aucun prélèvement n'a présenté de valeur supérieure à celles du Code de la Santé Publique
(Arrêté du 11 janvier 2007 - annexe 1)

RESULTATS CONFORMES A LA LEGISLATION DES EAUX POTABLES

VILLE DE LYON

Direction de l'Ecologie Urbaine

RESULTATS D'ANALYSES DE L'EAU DE DISTRIBUTION

Arrondissement 7 **août-19**

NOMBRE DE PRELEVEMENTS EFFECTUES SUR L'ARRONDISSEMENT : 7

CHIMIE

	MOYENNE SUR L'ARRONDISSEMENT	LIMITE DE QUALITE	REFERENCE DE QUALITE	UNITES
Turbidité	0,13		< 2	NFU
pH	7,44		6,5 à 9	Unité pH
Conductivité	342		180 à 1000	µS/cm à 20 °C
Température	22,16		< 25	°C
Chlore libre	0,11			mg/l
Chlore total	0,12			mg/l
Valeurs de la dernière mesure détaillée, faite en mars 2019 :				
Nitrites	<0,02	0,5		mg/l
Cuivre	0,029	2	1	mg/l
Antimoine	<1	5		µg/l
Fer total	<10		200	µg/l
Nickel	<5	20		µg/l
Plomb	<2	10		µg/l
Somme THM	10,9	100		µg/l
4 HAP	<0,005	0,1		µg/l

Pesticides organochlorés, Polychlorobiphényles (PCB), Pesticides azotés, Pesticides polycycliques sont en concentrations inférieures aux limites de qualité définies au code de la Santé Publique, art. R 1321-1 et suivants.

MICROBIOLOGIE

GERMES	REFERENCES et LIMITES de QUALITE	CONCLUSION
Bactéries coliformes	0/100 ml	**Le dosage**
Escherichia coli	0/100 ml	**est CONFORME**
Entérocoques	0/100 ml	**à la législation**

Aucun prélèvement n'a présenté de valeur supérieure à celles du Code de la Santé Publique
(Arrêté du 11 janvier 2007 - annexe 1)

RESULTATS CONFORMES A LA LEGISLATION DES EAUX POTABLES

VILLE DE LYON

Direction de l'Ecologie Urbaine

RESULTATS D'ANALYSES DE L'EAU DE DISTRIBUTION

Arrondissement **8** **août-19**

NOMBRE DE PRELEVEMENTS EFFECTUES SUR L'ARRONDISSEMENT : 7

CHIMIE

	MOYENNE SUR L'ARRONDISSEMENT	LIMITE DE QUALITE	REFERENCE DE QUALITE	UNITES
Turbidité	0,20		< 2	NFU
pH	7,49		6,5 à 9	Unité pH
Conductivité	338		180 à 1000	µS/cm à 20 °C
Température	23,17		< 25	°C
Chlore libre	0,07			mg/l
Chlore total	0,10			mg/l
Valeurs de la dernière mesure détaillée, faite en juin 2019 :				
Nitrites	<0,02	0,5		mg/l
Cuivre	0,212	2	1	mg/l
Antimoine	<1	5		µg/l
Fer total	<10		200	µg/l
Nickel	<5	20		µg/l
Plomb	<2	10		µg/l
Somme THM	6,4	100		µg/l
4 HAP	<0,005	0,1		µg/l

Pesticides organochlorés, Polychlorobiphényles (PCB), Pesticides azotés, Pesticides polycycliques sont en concentrations inférieures aux limites de qualité définies au code de la Santé Publique, art. R 1321-1 et suivants.

MICROBIOLOGIE

GERMES	REFERENCES et LIMITES de QUALITE	CONCLUSION
Bactéries coliformes	0/100 ml	**Le dosage**
Escherichia coli	0/100 ml	**est CONFORME**
Entérocoques	0/100 ml	**à la législation**

Aucun prélèvement n'a présenté de valeur supérieure à celles du Code de la Santé Publique
(Arrêté du 11 janvier 2007 - annexe 1)

RESULTATS CONFORMES A LA LEGISLATION DES EAUX POTABLES

VILLE DE LYON

Direction de l'Ecologie Urbaine

RESULTATS D'ANALYSES DE L'EAU DE DISTRIBUTION

Arrondissement 9 **août-19**

NOMBRE DE PRELEVEMENTS EFFECTUES SUR L'ARRONDISSEMENT : 4

CHIMIE

	MOYENNE SUR L'ARRONDISSEMENT	LIMITE DE QUALITE	REFERENCE DE QUALITE	UNITES
Turbidité	0,28		< 2	NFU
pH	7,63		6,5 à 9	Unité pH
Conductivité	321		180 à 1000	µS/cm à 20 °C
Température	23,40		< 25	°C
Chlore libre	0,08			mg/l
Chlore total	0,12			mg/l
Valeurs de la dernière mesure détaillée, faite en août 2019 :				
Nitrites	<0,02	0,5		mg/l
Cuivre	0,315	2	1	mg/l
Antimoine	<1	5		µg/l
Fer total	29		200	µg/l
Nickel	<5	20		µg/l
Plomb	<2	10		µg/l
Somme THM	47,4	100		µg/l
4 HAP	<0,005	0,1		µg/l

Pesticides organochlorés, Polychlorobiphényles (PCB), Pesticides azotés, Pesticides polycycliques sont en concentrations inférieures aux limites de qualité définies au code de la Santé Publique, art. R 1321-1 et suivants.

MICROBIOLOGIE

GERMES	REFERENCES et LIMITES de QUALITE	CONCLUSION
Bactéries coliformes	0/100 ml	**Le dosage**
Escherichia coli	0/100 ml	**est CONFORME**
Entérocoques	0/100 ml	**à la législation**

Aucun prélèvement n'a présenté de valeur supérieure à celles du Code de la Santé Publique
(Arrêté du 11 janvier 2007 - annexe 1)

RESULTATS CONFORMES A LA LEGISLATION DES EAUX POTABLES